



**ZNACZENIA NA SCHEMACIE:**

- GNIAZDO SIŁOWE, 400V, 3P+N+Z
- GNIAZDO PODWÓJNE LUB POJEDYNCZE, 230V, 2P+Z
- GNIAZDO KOŃCOWE RTV-SAT
- GNIAZDO LAN 2xRJ45
- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE 0,4kV
- UZIEMIENIE, SZYNA UZIEMIĄJĄCA
- WYŁĄCZNIK P.POZ.
- WYPUST KABLOWY
- TRASA KABLOWA YDY 3x2,5mm2
- CENTRALA ODDYMIANIA TYPU MCR
- PRZYCISK WENTYLACJI
- PRZYCISK ODDYMIANIA
- SIŁOWNIK KLAPY PPOZ.
- KAMERA KOPUŁKOWA WĘWNETRZNA WANDALOODPORNĄ
- KAMERA STAŁA Z REGULOWANYM OBIEKTYWEM W OBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ Z GRZALKĄ
- MONITOR FORMATU 4/3 19" LCD W OBUDOWIE

**UWAGI:**

1. Instalację gniazd wykonywać przewodem YDY 3x2,5mm2.
2. Przewody prowadzić pod tynkiem lub w korytkach pod sufitem.
3. Gniazda w systemie ramkowym montować na wysokości ok.0,3m, chyba że na planie instalacyjnym zaznaczono inaczej.
4. W łazienkach, kuchni i WC stosować osprzęt o IP44 w systemie ramkowym, IP65 na zewnątrz.
5. Rozdzielnicę RE należy połączyć z instalacją uziemiającą - główna szyna uziemiająca GSU.
6. Wszystkie części metalowe (np. rury wodne) mogące znaleźć się pod napięciem połączyć z szyną uziemiającą rozdzielnicę RE przewodem LgY 6mm2.
7. W pomieszczeniach ciąglego dozoru zastosować wydzieloną bezpieczną sieć zasilającą IT z transformatorem separującym panele zasilające IOM podłączyć do wydzielonej instalacji uziemiającej

**BILANS POWIERZCHNI**

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI
0.1.	KLATKI SCHODOWA	plytki cer.
0.2.	JADALNIA POK. DZIENNEGO POB.	plytki cer.
0.3.	KORYTARZ	plytki cer.
0.4.	POK.PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIARSKI	wykd. zmyw.
0.5.	GABINET BADAŃ	wykd. zmyw.
0.6.	GABINET PRZYJĘĆ	wykd. zmyw.
0.7.	ŁAZIENKA PRZYJĘĆ PACJENTÓW	plytki cer.
0.8.	KORYTARZ- KOMUNIKACJA	wykd. zmyw.
0.9.	WC/ ŁAZIENKA MĘSKA	plytki cer.
0.10.	WC/ ŁAZIENKA DAMSKA	plytki cer.
0.11.	BRUDOWIK Z PRZEDSIONKIEM	plytki cer.
0.12.	PUNKT PIELEGNIARSKI	wykd. zmyw.
0.13.	GABINET ZABIEGOWY	wykd. zmyw.
0.14.	WC PERSONELU	plytki cer.
0.15.	MAGYZYN CZYSZTEJ BIELIZNY	wykd. zmyw.
0.16.	ŁAZIENKA PACJENTÓW	plytki cer.
0.17.	ŁAZIENKA PACJENTÓW	plytki cer.
0.18.	ŚLUZA UMYWALKOWO-FART.	wykd. zmyw.
0.19.	POKÓJ CHORYCH 2 - osobowy	wykd. zmyw.
0.20.	POKÓJ CHORYCH 2 - osobowy	wykd. zmyw.
0.21.	POKÓJ CHORYCH 2 - osobowy	wykd. zmyw.
0.22.	POKÓJ CHORYCH 3 - osobowy	wykd. zmyw.
0.23.	POKÓJ CHORYCH 3 - osobowy CZ DOZOROWANA	wykd. zmyw.
0.24.	POKÓJ CHORYCH 3 - osobowy CZ DOZOROWANA	wykd. zmyw.
0.25.	POKÓJ CHORYCH 3 - osobowy	wykd. zmyw.
0.26.	POKÓJ CHORYCH 3 - osobowy	wykd. zmyw.
0.27.	POKÓJ CHORYCH 3 - osobowy	wykd. zmyw.
0.28.	POKÓJ CHORYCH 2 - osobowy	wykd. zmyw.
0.29.	POKÓJ CHORYCH 2 - osobowy	wykd. zmyw.
0.30.	POKÓJ CHORYCH 4 - osobowy	wykd. zmyw.
0.31.	POM.GOSPODARCZY	wykd. zmyw.
0.32.	ŁAZIENKA CHORYCH	plytki cer.
0.33.	POKÓJ CHORYCH 2 - osobowy	wykd. zmyw.
0.34.	POKÓJ CHORYCH 4 - osobowy	wykd. zmyw.
0.35.	KLATKA SCHODOWA	plytki cer.
0.36.	POKÓJ WYCISZEŃ	wykd. zmyw.
0.37.	WIATROLAP	plytki zmyw.
0.38.	SZYB WINDOWY	wykd. zmyw.
0.39.	SZYB WINDOWY	wykd. zmyw.
<b>RAZEM POWIERZCHNIA NETTO</b>		

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES :**  
**"KAZIMIERCZAK-SAMOLEWSKA ARCHITEKCI" s.c.**  
 64-100 LESZNO,  
 ul. Berwińskich 8/1  
 telefon: 65 520 20 47  
 NIP: 697-10-25-891



**INWESTOR/ADRES :**  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY**  
 im. Oskara Bielawskiego w Kościanie  
 Pl. Paderewskiego 1a, 64-100 Kościan

**PROJEKTANCI**

inż. Zenon Pindara	upr. 898/86/Lo
mgr inż. Sławomir Walski	

**SPRAWDZAJACY**

inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo
-------------------------	----------------

**TEMAT PROJEKTU :**  
**ADAPTACJA BUDYNKU SZPITALNEGO-DOM im.PINEL'A NA ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNYCJYJNYCH**

**ADRES :**  
**KOŚCIAN, Pl. Paderewskiego 1a**

**NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI : 1894/14(ark.mapy 19)**

<b>PRZEDMIOT RYSUNKU :</b>  ELEKTRYCZNA ZASILANIE - rzut parter	<b>NR RYS.</b> E-06
	<b>SKALA</b> 1:100

**DATA OPRACOWANIA: 09'2011**      **STR.NR**