



2 x 0,70 x 0,50 mm² TPZ, TPZ

- ZNACZENIA:**
- A - oprawa kompaktowa RCW 86 PACIFIC prod. PHILIPS, lub podobna;
 - B1 - oprawa jarzeniowa SNTX-236 prod. ES-System, lub podobna;
 - B2 - oprawa jarzeniowa F0-236 prod. ES-System, lub podobna;
 - Av - czcion awaryjny 3 gwiezdy, do montażu w oprawie, lub podobna;
 - C - oprawa energooszczędna: PF-75 S K13W, prod. ES-System, lub podobna;
 - E - oprawa zewnętrzna: BR-2, ZDM;
 - F - oprawa jarzeniowa, instalowana z kasetami SP-48 prod. J.K.;
 - F1 - oprawa jarzeniowa, instalowana z kasetami BR-48 D-0 prod. J.K.;
 - K - oprawa jarzeniowa, kasetonowa z rozstawem do sufitów podwieszanych: K-48 V-Ad prod. J.K.;
 - K2 - oprawa jarzeniowa, kasetonowa z rozstawem do sufitów podwieszanych: K-48 PAd prod. J.K.;
 - K3 - oprawa kompaktowa, kasetonowa do sufitów podwieszanych, do montażu w kacie wentylacyjnej;
 - W - oprawa jarzeniowa, kasetonowa z rozstawem do sufitów podwieszanych, do montażu w kacie wentylacyjnej;
 - WW - wentylator wyciągowy z silnikiem czołowym, do montażu w kacie wentylacyjnej;
 - KSM - kassa sterownicza wentylacji; sterownik na wypięciu instalacji;
 - N - oprawa osłonięta, natynkowa, montowana 0,3 m nad podłogą;
 - CR - czujnik ruchu do zalecenia oświetlenia;
 - z - gazowa podłoga ogrzewana w oddziale zamkniętym na kluczu;
- UWAGI:**
- instalacje elektryczne budynku wykonane jako podziemne;
 - instalacje elektryczne wykonane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
 - instalacje elektryczne w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym wykonano wydzielnymi do rozdzielania przewodów przestrzeń nad sufitem, gdzie przewody prowadzić w korydżach instalacyjnych i rurociągach KNAL;

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN:
- samoczynne wyłączenie w układzie TN-S;

Zapewnienie pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
L.p. opis przedmiotu zamówienia
Dane techniczne i rysunki
Dla: **INSTRAL** lub **BISSZA** lub **SOBKOWIAK**
ul. Słowackiego 10, 00-914 Warszawa
tel. (022) 626 11 11, fax (022) 626 11 24, 626 11 24

ZLECENIOWANIE: USZKIERZENIE
WYKONANIE
Lp. Nr 1598
Leczenie dnia 31.12.2007
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony wieszania
bez uwag
z uwagami

| | | | |
|---|------------------------|---|--------|
| NAZWA RYSUNKU | | INSTALACJE PARTERU | |
| SKALA | TYTUŁ | PROJEKTANT | STRONA |
| 1:50 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | INŻ. Z. PINDURA | PB |
| MIEJSCE WODOWNICZNI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY | | MIEJSCE WODOWNICZNI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY | |
| 64-700 KOSZALIN, ul. Piłsudskiego 33 | | 64-700 KOSZALIN, ul. Piłsudskiego 33 | |
| Ciepłota: WILLA im. MAJAKIEWICZA | | Ciepłota: WILLA im. MAJAKIEWICZA | |
| ul. nr 89A/7A | | ul. nr 89A/7A | |
| nr rysunku | | nr rysunku | |
| 2/E | | 2/E | |