



LEGENDA	
	drut FeZn ø 8 mm
	złącze krzyżowe 4-otworowe
	iglica - maszty
	złącze kontrolne
	uziom szpiłkowy typu Galmar
	istn. uziom i złącze kontrolne

RZUT POŁACI DACHOWYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. PRZEMISŁAW SZYMANOWSKI ul. Podgórna 17, 64-000 Kościan BIURO : 64-000 Kościan, Kurza Góra, ul. Racoka 2		
OBIEKT	ROBOTA ODBUDOWY DACHU BUDYNKU ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO W WONIEŚCIU	
LOKALIZACJA	Wonięć, gm. Śmigajel, działka nr 225 / 12	
INWESTOR	WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY im. Oskara Bielańskiego w Kościanie	
TEMAT / SKALA	INSTALACJA ODGRÓMOWA	1:50
PROJEKTANT	mgr inż. MAREK PIASECKI upr. w specjalności instalacyjnej nr WKP/0319/POE/08	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. WOJCIECH POPRAWA upr. w specjalności instalacyjnej nr WKP/0363/POE/10	
DATA / NR RYS.	PAŹDZIERNIK 2013 r.	str. nr 5 E-1