



WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. NETTO
-1.01.	KOMUNIKACJA	24,49
-1.02.	KOMUNIKACJA	14,60
-1.03.	WC OGÓLNY PACJENTÓW	2,56
-1.04.	KOMUNIKACJA	6,72
-1.05.	KOMUNIKACJA - WEJŚCIE/ SCHODY	5,86
-1.06.	PRZEDSIONEK	9,93
-1.07.	BRUDOWNIK	9,99
-1.08.	POM. NA ODPADY MEDYCZNE	6,51
-1.09.	KOMUNIKACJA	8,30
-1.10.	MAGAZYN/ PRZEDMAGAZYN	16,78
-1.11.	MAGAZYN MATERIAŁÓW HIGIENICZNYCH	3,63
-1.12.	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	3,36
-1.13.	MAGAZYN SPRZĘTU/ MEBLI/ MATERACY	32,74
-1.14.	MAGAZYN	6,37
-1.15.	KORYTARZ	6,51
-1.16.	WC PERSONELU Z PRZEDSIONKIEM	3,67
-1.17.	SCHOWEK PORZĄDKOWY	2,92
-1.18.	POM. SZATNIOWE - 13-14 OSÓB PERSONELU	24,65
-1.19.	PRZEDSIONEK Z KABINAMI DO PRZEBIERANIA	9,79
-1.20.	ŁAZIENKA PERSONELU	5,31
-1.21.	KOMUNIKACJA	13,63
-1.22.	SCHOWEK	4,85
ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM		222,97
-1.23.	KOMUNIKACJA	2,57
-1.24.	KOMUNIKACJA	10,50
-1.25.	KOMUNIKACJA	16,55
-1.26.	PIWNICA NIEUŻYTKOWA	30,24
-1.27.	PIWNICA NIEUŻYTKOWA	14,81
-1.28.	PIWNICA NIEUŻYTKOWA	25,51
-1.29.	PIWNICA NIEUŻYTKOWA	30,16
-1.30.	KOMUNIKACJA	17,56
-1.31.	PIWNICA NIEUŻYTKOWA	33,51
-1.32.	PIWNICA NIEUŻYTKOWA	57,00
-1.33.	PIWNICA NIEUŻYTKOWA	13,33
-1.34.	KŁATKA SCHODOWA	8,30
-1.35.	SCHOWEK	2,42
-1.36.	PRZEDSIONEK/ WIATROŁAP	3,82
-1.37.	PIWNICA NIEUŻYTKOWA	3,98
-1.38.	PIWNICA NIEUŻYTKOWA	7,59
-1.39.	PIWNICA NIEUŻYTKOWA	8,79
-1.40.	KOTŁOWNIA OLEJOWA	34,49
-1.41.	KOTŁOWNIA OLEJOWA	24,05
-1.42.	MAGAZYN SPRZĘTU TERENOWEGO	11,71
-1.43.	MAGAZYN SPRZĘTU OGRODNICZEGO	11,90
OGÓŁEM POW. NETTO		591,76

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ADRES:
 "KAZIMIERCZAK, SAMOLEWSKA
 ARCHITEKCI" S.C.
 64-100 LESZNO
 ul. Berwińskiego 8/1
 telefon:
 65 520 20 47

INWESTOR/ADRES:
 WOJEWÓDZKI SZPITAL
 NEUROPSYCHIATRYCZNY
 im. Oskara Białawskiego W KOŚCIANCE
 Pl. Paderewskiego 1a
 64-000 KOŚCIAN

PROJEKTANT:
 mgr inż. JERZY WOZNIAK
 UPR. NR 520/89/LO
 WKP/E/5807/01

ASYSTENT:
 inż. MAREK RATAJCZAK

SPRAWDZAJĄCY:
 inż. KAZIMIERZ PAWLICKI
 UPR. NR 520/89/LO
 WKP/E/5807/01

LEGENDA:

- GNIAZDO 2xR45 P1T
- GNIAZDO 1F P1T P20
- GNIAZDO 1F P1T P20 W PRZEDZIE ZAMONTAŻU NA KŁATCE PODCIĘTO
- GNIAZDO WYŁĄCZANY WŁĄCZANY Z DYSJUNKT
- GNIAZDO 1F P1T P44
- NUMER OBWODU @-GNIAZDOWY.
- D-OBWODOWANIE, S-SŁOWY.
- OS-OSIEMIE I L-ENDEWY
- NUMER ROZDZIELNICY
- WYSOKOŚĆ MONTAŻU
- STOPIEŃ SZCZELNOŚCI
- RAMKA P/1 KROTKOŚĆ 1

ZASILANIE ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ WYKONAĆ KABLEM TYPU NYKORP20 Z BIEŻNIEMO ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO PRZEZŁĄCZĄCZ SZER ZABUDOWANY NA GĄSIORACH. UZIEMIENIE "RG" WYKONAĆ ŁĄCZĄC SZYNY "GS" ODGNIEM BIEDNARI PRZEWODNIK Z PROJEKTOWANYM UZIEMIENIEM PRZETOKIEM "GS" ZABUDOWANY W "TR" KABEL ZASILAJĄCY ORAZ BIEDNARKE UKŁADAC PODTYNKOWO.

ZASILANIE ORAZ UZIEMIENIE POZOSTAŁYCH ROZDZIELNIC WYPROWADZIC Z "RG" OBWODY GNIAZD 1F UKŁADAC PRZEWODAMI TYPU NYKORP20 0,1mm² UZIEMIENIE PRZEWODY UKŁADAC PODTYNKOWO.

W BUDYNKU PROJEKTUJE SIĘ INSTALACJE LOGICZNA, INSTALACJE UKŁADAC PRZEWODAMI TYPU NYKORP20 0,1mm² KAT. 6, PRZEWODY WYPROWADZIC DO GNIAZD 2xR45 Z SZAFY "SD" KTÓREJ MONTAŻ PRZEWODÓW SIĘ W DYSJUNKT. INSTALACJE UKŁADAC PODTYNKOWO.

PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU ZAINSTALOWANY ZOSTANIE WYŁĄCZNIK P.POZ. FOMERDZ "RG" A WYŁĄCZNIKEM FOMERDZ PRZEWÓD TYPU HDG6x1,6mm².

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE UKŁAD SIEKOWY TN-S

TEMAT PROJEKTU:
 ODTWORZENIE I ZMIANA
 FUNKCJONALNA WNIETRZA
 BUDYNKU PAŁACU W WONIEŚCIU

ADRES:
 Wonieść, 48, 64-035 Wonieść,
 gm. Smigiel

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK:
 225/12

PRZEDMIOT RYSUNKU:
 RZUT PRZYZIEMIENIA
 POZOSTAŁE INSTALACJE

NR RYS.
 E 02

SKALA
 1:100

DATA OPRACOWANIA : 03.05.2014

STRNR