



11	Szafka gazowa	1	1200 x 1100 x 450	WEBA
10	Manometr tarczowy	1	0-10 kPa Ø160 kl.1,6	WIKA
9	Kurek manometryczny	1	PG MS-1	KFM
8	Zawór kłapowy odcinający	1	MAG-3 DN50	GAZEX
7	Zawór kołnierkowy	1	WK2a DN50	EFAR
6	Rejestrator impulsów	1	Mac R4/CRS-03	PLUM/Common
5	Gazomierz mechaniczny	1	G25 (L=335)	METRIX
4	Zawór kulowy	1	JS588 5 / 4" w-w	EFAR
3	Reduktor gazowy	1	FMS	FIorentini
2	Filtr gazowy	1	WE05/25 DN25	WEBA
1	Zawór kołnierkowy	1	WK4ag DN25	EFAR
Numer	Nazwa	Ilość	Opis	Producent

PRP-40MG25-5
Przepustowość $Q_{nom}=40 \text{ m}^3/\text{h}$

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH Jerzy Łuczka, Paweł Łuczka Sp.C. Widziszewo, ul. Polna 9 64-000 KOŚCIAN		SKALA: 1:50	Data: 04/2018
		Obiekt: Przebudowa kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów w Oddziale Leczenia Uzależnień I	
Projektant:	mgr inż. Aleksander Heller		Inwestor: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Plac Paderewskiego 1a, 64-000 KOŚCIAN
Nr ewid. upr.	237/81/L.O		
Projektant:	mgr inż. Damian Łopuszewski		Rysunek: Punkt redukcyjno - pomiarowy gazu po przebudowie
Nr ewid. upr.	WKP/0386/ZOOS/11		
Opracowanie:	mgr inż. Jerzy Łuczka		Rys. nr 9
			Strona: